



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD**
Alamat : NO. 3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE,
40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

Bahan : **FANS (CEILING FAN)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: PANASONIC
Model	: F-M15AC
Kadaran	: 240 V~, 50 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: PENSIJILAN BARANGAN SIRIM : PP 075307
Laporan Ujian Jenis	PERAKUAN ST : SJT161308135232023
	LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA1448 DAN SEPERTI LAMPIRAN
Tarikh Tamat	: 15.02.2026
Rujukan Standard	: IEC 60335-1:2010 (ED5.0)+A1:2013, IEC 60335-2-80 (ED3.0):2015, MS 1597-2-80:2010, MS 1220:2010, MS 2574:2014 & ENERGY COMMISSION REQUIREMENT
Catatan	: JENIS PRE-ASSEMBLED DOWN ROD WITH SAFETY WIRE ROPE DAN SEPERTI LAMPIRAN



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 1 Mac 2024

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

1. Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau untuk apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini.
2. Untuk mendapat penyenaraian tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
3. Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui berserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
4. **Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.**
5. Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Pihak syarikat bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan:

Tarikh:

Nama:

Jawatan:
(Ahli Lembaga Pengarah)

Cop Syarikat:



LAMPIRAN

Perihal Barangan	:	CEILING FAN
Nama Syarikat	:	PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
Alamat Syarikat	:	NO. 3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.
No. Telefon	:	03 – 5891 5583
No. Faksimile	:	03 – 5891 5551
E-mel	:	ir.pmma@my.panasonic.com
Nama Pengilang	:	PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
Negara Pengilang	:	MALAYSIA
Jenama	:	PANASONIC
No. Perakuan ST / No. Sijil / Laporan Ujian	:	PENSIJILAN BARANGAN SIRIM : PP 075307 PERAKUAN ST : SJT161308135232023 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA1448, 2022EA1448-M1, 2022EA1449 & 2022EA1449-M1
Tarikh Tamat	:	15.02.2026
Rujukan Standard	:	IEC 60335-1:2010 (ED5.0)+A1:2013, IEC 60335-2-80 (ED3.0):2015, MS 1597-2-80:2010, MS 1220:2010, MS 2574:2014 & ENERGY COMMISSION REQUIREMENT
Catatan	:	1. JENIS PRE-ASSEMBLED DOWN ROD WITH SAFETY WIRE ROPE 2. MEPS VALUE = 5 STARS 3. THERMAL LINK RATING : 134 °C, 2A, 250 V 4. MOTOR CAPACITOR RATING : 1.8 uF, 500 VAC, 50/60 Hz 5. CAPACITOR CLASS OF OPERATION : CLASS B (10,000 HOURS)
Muka Surat	:	1 daripada 1

KETERANGAN						
BIL	MODEL	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	RATED WATTAGE	DIAMETER SIZE	AIR DELIVERY	CO-EFFICIENT OF PERFORMANCE (COP)
1	F-M15AC	240 V~, 50 Hz	72 W	1500 mm (60")	243.36 m ³ /min	3.18 m ³ /min/Watt



